

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446720, Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. Почтовая, д. 2Г



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

В. Б. Аверьянова

18.03.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 589 от 18.03.2022

Код образца (пробы): 17416.2.15.03.22.В

1. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

2. Заказчик:

МП "УК ЖКХ" м.р. Шигонский

2.1 Юридический адрес:

446720, Самарская обл, Шигонский р-н, Шигоны с, Кооперативная ул, дом № 8

2.2 Фактический адрес:

446720, Самарская обл, Шигонский р-н, Шигоны с, Кооперативная ул, дом № 8

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

3.2. Фактический адрес:*

-

3.3 Дата и время изготовления:*

-

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

15.03.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

15.03.2022 г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 589 от 18.03.2022

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №605 от 29.12.2021 Проба отобрана из водоразборной колонки по адресу: 446730, Самарская область, м.р. Шигонский, с. Муранка, ул. Победы, д. 15 Акт отбора образцов (проб) от 15.03.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Гаврилова Н. В. медицинский статистик Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446720, Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, ул. Почтовая, д. 2 Г			
Регистрационный номер: 266 от 17.03.2022			
Даты проведения: 15.03.2022 - 17.03.2022			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
Колифаги	Не обнаружены в 100 мл	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.5
ОМЧ	9	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п 8.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мкрзликina Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*